

| 点検項目               |                                      | 点検内容                  | 点検方法               | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------|-------------|
| 保 安 距 離            |                                      | 保安物件新設等の有無            | 目視（該当物件のある場合は実測）   |      |             |
|                    |                                      | 代替借置の塀又は壁体の損傷の有無      | 目視                 |      |             |
| 保 有 空 地            |                                      | 許可外物件の存置の有無           | 目視                 |      |             |
|                    |                                      | 代替措置の隔壁等の損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については作動確認） |      |             |
| 建 築 物              | 壁、柱、はり及び屋根                           | 亀裂、損傷等の有無             | 目視                 |      |             |
|                    | 防 火 戸                                | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否     | 目視                 |      |             |
|                    | 床 面                                  | 滞油、滞水の有無              | 目視                 |      |             |
|                    | 階 段                                  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否     | 目視                 |      |             |
| 地 盤 面              |                                      | 亀裂、損傷等の有無             | 目視                 |      |             |
|                    |                                      | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無       | 目視                 |      |             |
| ためます、排水溝、油 分 離 装 置 |                                      | 亀裂、損傷等の有無             | 目視                 |      |             |
|                    |                                      | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無       | 目視                 |      |             |
| 充 て ん 設            | 基 礎、架 台、支 柱                          | 変形、亀裂、損傷の有無           | 目視                 |      |             |
|                    |                                      | 塗装状況及び腐食の有無           | 目視                 |      |             |
|                    |                                      | 沈下の有無                 | 目視                 |      |             |
|                    |                                      | 支柱取付部の目地外れの有無         | 目視                 |      |             |
|                    |                                      | アンカーボルト等のゆるみ等の有無      | 目視又はハンマーテスト        |      |             |
|                    | 充 て ん 口<br>(フィルター、<br>ストレーナー<br>を含む) | 漏えいの有無                | 目視                 |      |             |
|                    |                                      | 変形、亀裂、損傷の有無           | 目視                 |      |             |
|                    |                                      | 塗装状況及び腐食の有無           | 目視                 |      |             |
|                    |                                      | ボルト等のゆるみ等の有無          | 目視又はハンマーテスト        |      |             |
|                    |                                      | 機能の適否                 | 目視                 |      |             |
|                    | 漏えいの有無                               | 目視                    |                    |      |             |

|     |                            |                    |                             |    |  |  |
|-----|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----|--|--|
| へ備  | 計量装置<br>(流量計、秤量計、<br>液面計等) | 損傷の有無              | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 取付部のゆるみ等の有無        | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 作動、指示状況の適否         | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 制御部への指示及び機能の<br>適否 | 目視及び機能試験                    |    |  |  |
|     | アース                        | 断線の有無              | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 取付部のゆるみ等の有無        | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 接地抵抗値の適否           | 接地抵抗計による測定                  |    |  |  |
|     | 安全装置                       | 腐食、損傷の有無           | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 固定状況の適否            | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 機能の適否              | 作動確認                        |    |  |  |
| 配管等 | 配管                         | 漏えいの有無             | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 変形、損傷の有無           | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 塗装状況及び腐食の有無        | 目視（著しい腐食が認められた箇所は計器による肉厚測定） |    |  |  |
|     |                            | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無   | 目視*注                        |    |  |  |
|     |                            | 地盤面との離隔状況          | 目視                          |    |  |  |
|     | フランジ、バルブ等                  | 漏えいの有無             | 目視及びガス検知器等による検知             |    |  |  |
|     |                            | 損傷の有無              | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | バルブ開閉機能の適否         | 手動確認                        |    |  |  |
|     |                            | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無  | 目視又はハンマーテスト                 |    |  |  |
|     | ラック、サポート                   | 変形、損傷の有無           | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 塗装状況及び腐食の有無        | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 固定状況の適否            | 目視                          |    |  |  |
|     | 配管ピット                      | 亀裂、損傷等の有無          | 目視                          |    |  |  |
|     |                            | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無    | 目視                          |    |  |  |
|     |                            |                    | 漏えいの有無                      | 目視 |  |  |

|            |                                |                        |             |  |  |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------|--|--|
| ポンプ設備等     | ポンプ<br>(電動機等を含む)               | 変形、損傷の有無               | 目視          |  |  |
|            |                                | 塗装状況及び腐食の有無            | 目視          |  |  |
|            |                                | 固定ボルト等のゆるみ等の有無         | 目視又はハンマーテスト |  |  |
|            |                                | 軸受部、回転部等の給油状況の適否       | 目視          |  |  |
|            |                                | 流量及び圧力の適否              | 目視          |  |  |
|            |                                | 異音、異常振動、異常発熱の有無        | 目視          |  |  |
|            | アース                            | 断線の有無                  | 目視          |  |  |
|            |                                | 取付部のゆるみ等の有無            | 目視          |  |  |
|            |                                | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定  |  |  |
| 電気設備       | 配電盤、遮断器<br>(スイッチを含む。)コンセント、配線等 | 変形、損傷の有無               | 目視          |  |  |
|            |                                | 固定状況の適否                | 目視          |  |  |
|            |                                | 機能の適否                  | 目視及び作動確認    |  |  |
|            | 照明機器及びその他の電気機器                 | 損傷の有無                  | 目視          |  |  |
|            |                                | 配線結合部のゆるみ等の有無          | 目視          |  |  |
|            |                                | 固定状況の適否                | 目視          |  |  |
|            |                                | 機能の適否                  | 目視及び作動確認    |  |  |
|            | アース                            | 断線の有無                  | 目視          |  |  |
|            |                                | 取付部のゆるみ等の有無            | 目視          |  |  |
|            |                                | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定  |  |  |
|            | 制御装置等                          | 制御系計器の損傷の有無            | 目視          |  |  |
|            |                                | 制御盤の固定状況の適否            | 目視          |  |  |
| 制御系の機能の適否  |                                | 作動確認又はシーケンス試験による       |             |  |  |
| 監視設備の機能の適否 |                                | 作動確認                   |             |  |  |
| 警報設備の機能の適否 |                                | 作動確認                   |             |  |  |
|            |                                | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視          |  |  |

|             |                 |                        |            |  |  |
|-------------|-----------------|------------------------|------------|--|--|
| 避 雷 設 備     |                 | 避雷導線の断線及び壁体等の接触の有無     | 目視         |  |  |
|             |                 | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定 |  |  |
| 標 識 、 掲 示 板 |                 | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視         |  |  |
| 消 火 設 備     | 消 火 器           | 位置、設置数、外観的機能の適否        | 目視         |  |  |
|             | 消火器以外の消火設備      | 消火設備点検表による             |            |  |  |
| 警 報 設 備     | 自動火災報知設備        | 自動火災報知設備点検表による         |            |  |  |
|             | 自動火災報知設備以外の警報設備 | 損傷の有無                  | 目視         |  |  |
|             |                 | 機能の適否                  | 作動確認       |  |  |
| そ の 他       |                 |                        |            |  |  |

注 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。