

住宅用火災警報器の奏功事例

発信元：特別消防隊調査係

発 生 日	令和 2 年 1 1 月 1 1 日 (水)
覚 知 時 分	令和 2 年 1 1 月 1 1 日 (水) 1 0 時 1 0 分
出 火 場 所	みよし市内
出 火 建 物 概 要	<input checked="" type="checkbox"/> 専用住宅 <input type="checkbox"/> 共同住宅 <input type="checkbox"/> 併用住宅
焼 損 程 度	<input type="checkbox"/> 全焼 <input type="checkbox"/> 半焼 <input type="checkbox"/> 部分焼 <input type="checkbox"/> ぼや <input checked="" type="checkbox"/> 非火災
出 火 原 因	鍋の空焚き
概 要	<p>居住者が、パスタを茹でているのを忘れて、外出したところ、鍋が空焚きとなり、鍋から発煙した。台所に取り付けられた警備会社設置の煙感知器が作動し、警備会社から119番通報があったもの。</p> <p>なお、ガスコンロはSiセンサーコンロであり、安全装置が働き自動消火していたもの。</p>
火 災 予 防 上 所 見	こんろを使用中はその場を離れないこと。外出する際は、火の元を入念に確認しましょう。



10年経ったら交換しましょう!!



尾三消防組合

豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町

約1ヶ月に1回は点検を実施し、作動が確認できない場合は、電池切れ又は本体の故障です。その場合は、早急に取り換えをしましょう!!

