

住宅用火災警報器の奏功事例

発信元：特別消防隊調査係

発 生 日	令和5年8月25日（金）
覚 知 時 分	令和5年8月25日（金） 12時12分
出 火 場 所	愛知県豊明市内
出 火 建 物 概 要	<input checked="" type="checkbox"/> 専用住宅 <input type="checkbox"/> 共同住宅 <input type="checkbox"/> 併用住宅
焼 損 程 度	<input type="checkbox"/> 全焼 <input type="checkbox"/> 半焼 <input type="checkbox"/> 部分焼 <input type="checkbox"/> ぼや <input checked="" type="checkbox"/> 非火災
出 火 原 因	
概 要	電子レンジでパスタ用電子レンジ調理容器を使いパスタを加熱していたところ、水分が蒸発したため、パスタが過熱し、発煙した。台所に設置されている住宅用防災警報器が発煙を感知し、鳴動したため居住者が気付いたもの。
火 災 予 防 上 所 見	電子レンジで調理中は極力その場を離れず、庫内の様子を確認しながら使用しましょう。また、異常を感じたらすぐ使用を中止してください。



10年経ったら交換しましょう!!



尾三消防組合

豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町

約1ヶ月に1回は点検を実施し、作動が確認できない場合は、電池切れ又は本体の故障です。その場合は、早急に取り換えをしましょう!!



