

住宅用火災警報器の奏功事例

発信元：特別消防隊調査係

発 生 日	令和5年10月13日（金）
覚 知 時 分	令和5年10月13日（金） 1時22分
出 火 場 所	愛知県豊明市内
出 火 建 物 概 要	<input checked="" type="checkbox"/> 専用住宅 <input type="checkbox"/> 共同住宅 <input type="checkbox"/> 併用住宅
焼 損 程 度	<input type="checkbox"/> 全焼 <input type="checkbox"/> 半焼 <input type="checkbox"/> 部分焼 <input checked="" type="checkbox"/> ぼや <input type="checkbox"/> 非火災
出 火 原 因	たばこ
概 要	たばこの消火が不十分なまま灰皿に捨てられ、灰皿周囲に堆積していたごみに触れて着火し、火災に至ったもの。別の部屋に設置されている住宅用防災警報器が発煙を感知し、鳴動したため付近住民が鳴動音に気づき、通報したもの。
火 災 予 防 上 所 見	たばこの吸殻を灰皿に溜めすぎないようにしましょう。また、灰皿の周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。



10年経ったら交換しましょう!!



尾三消防組合

豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町

約1ヶ月に1回は点検を実施し、作動が確認できない場合は、電池切れ又は本体の故障です。その場合は、早急に取り換えをしましょう!!

