

住宅用火災警報器の奏功事例

発信元：特別消防隊調査係

発 生 日	令和 6 年 4 月 1 1 日（木）
覚 知 時 分	令和 6 年 4 月 1 1 日（木） 1 時 4 3 分
出 火 場 所	愛知県豊明市内
出 火 建 物 概 要	☒ 専用住宅 ☐ 共同住宅 ☐ 併用住宅
焼 損 程 度	☐ 全焼 ☐ 半焼 ☐ 部分焼 ☒ ぼや ☐ 非火災
出 火 原 因	電気機器
概 要	居住者が 2 階で就寝中に階段室に設置している住宅用火災警報器の鳴動音に気付き、煙が発生している 1 階のウォークインクローゼットへ向かったところ、充電中のリチウムイオン電池から火煙を認め、119 番通報を実施したもの。
火 災 予 防 上 所 見	リチウムイオン電池は、衝撃や過放電に弱く、さらに熱にも弱いです。夏場は暑いところに放置すると出火する危険があるので、取扱いに気を付けましょう。



10年経ったら交換しましょう!!



尾三消防組合

豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町

約 1 ヶ月に 1 回は点検を実施し、
作動が確認できない場合は、電池切れ又は本体の故障です。その場合は、早急に取り換えをしましょう!!

