

(尾三消防組合本部新庁舎) 企画提案書等に関する回答書

企画提案書等に関する質問書について、下記のとおり回答します。

No.	対象資料・該当箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書	本設計業務とは別途で、敷地造成の設計がおこなわれると捉えて宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
2	基本構想(素案) 6 新庁舎の規模等	屋外訓練場や訓練塔の記載はありませんが、本企画提案内容とは別にて、既設庁舎敷地に設ける想定としてよろしいでしょうか？	本業務の基本構想を策定する中で建造等の要否を検討する予定です。本企画提案の段階でご提案は求めません。
3	基本構想(素案) 6 新庁舎の規模等	必要諸室の議場・講堂・大会議室は、1室としてまとめる必要はないと捉えてよろしいでしょうか？	現在、全て別で設けるか、まとめるかは決定していませんので、どちらでご提案していただいても結構です。
4	基本構想素案 2組合庁舎の現状と課題	現本庁舎や新司令棟、現訓練場など既存の状況が分かる資料(図面, ボーリングデータ等)をご提供いただく事は可能でしょうか。	図面等(紙媒体)を貸し出すことは可能ですので、ご連絡ください。
5	基本構想素案 2組合庁舎の現状と課題	職員の内訳(行政事務、消防隊員など)をご教示ください。	令和7年5月1日現在で本部庁舎で勤務している職員は、日勤者(事務系)40名、交替制勤務者(特別消防隊隊員1係12名*3係)36名です。
6	基本構想素案 2組合庁舎の現状と課題	必要駐車台数と内訳(来客用、職員用)をご教示ください。	職員用は日勤者40台、当務職員12台、非番職員12台となります。来客用は、本企画提案にてご提案ください。
7	基本構想素案 2組合庁舎の現状と課題	職員用駐車場は敷地外での計画は可能でしょうか。	可能です。
8	基本構想素案 2組合庁舎の現状と課題	消防車両の台数および車両種類別の内訳台数、各車両の規格をご教示ください。	別紙のとおりです。
9	基本構想素案 7事業計画	令和7年度の用地取得は具体的にどの範囲を想定されていますでしょうか。	庁舎北側にある現本部訓練場として使用している砂地の土地の一部です。
10	基本構想素案 7事業計画	令和9年度の造成工事は具体的にどの範囲を想定されていますでしょうか。	庁舎北側にある現本部訓練場として使用している土地は、ため池の浸水被害想定区域となっているため、その区域です。
11	様式8業務の実施方針等 様式9テーマ別企画提案書	枠のサイズや様式のフォントサイズなど任意で調整してよろしいでしょうか。	調整は可とします。
12	実施要領 P.1 第1 募集の趣旨及び目的	「建設予定地として現本部訓練場とし、」とありますが、敷地範囲を示す資料をご提示ください。また、CADデータがありましたらご提示ください。	庁舎北側にある現本部訓練場として使用している砂地の土地となります。CADデータはありません。
13	実施要領 P.2 2 事業計画の概要 (3) 敷地面積	敷地面積は「6,000㎡程度※用地収用による変更の可能性あり」とありますが、用地収用の可能性のある場所をご教示ください。	9のとおりです。
14	—	現尾三消防本部庁舎、及び現本部訓練施設の図面(配置図、平面図、立面図、断面図)がありましたらご提示ください。	4のとおりです。

15	—	現尾三消防本部庁舎、及び現本部訓練施設敷地のボーリングデータがありましたらご提示ください。	現尾三消防本部庁舎の増築工事時（昭和60年3月）の地質調査報告書（紙媒体）はございますので貸し出すことは可能ですので、ご連絡ください。本部訓練施設敷地のデータはありません。
16	基本構想（素案） 2 組合庁舎の現状と課題	「職員数増加による庁舎の狭隘化」について、公用車、職員用及び来庁者用の駐車場、駐輪場の必要台数をご教示ください。	現在、公用車（出動車両以外）は別敷地に公用車車庫（8台）として設けています。出動車両については、別紙のとおりです。職員用は6、7のとおりです。来庁者用駐車場、駐輪場については本企画提案にてご提案ください。
17	基本構想（素案） 2 組合庁舎の現状と課題	「消防車両の大型化に伴う車庫収容スペースの限界」について、敷地内に停める消防車について、台数、寸法、耐荷重をご教示ください。	別紙のとおりです。
18	基本構想（素案） 2 組合庁舎の現状と課題	「多種多様な災害対応のための資機材保管場の限界」について、想定されている資機材の保管に必要な面積と保管場所をご教示ください。	具体的な面積、場所等は決まっていますので、本企画提案にてご提案ください。
19	基本構想（素案） 2 組合庁舎の現状と課題	「各種関連図書等の保管場所不足」について、必要な保管場所の面積をご教示ください。	18と同様です。
20	基本構想（素案） 6 新庁舎の規模等	新庁舎の室名と部門ごとの想定面積が示されていますが、各室の面積、及び各室に収容する職員数、男女別人数をご教示ください。	各室の具体的な面積及び収容職員数は決まっていますので、5の職員数から算定していただき本企画提案にてご提案ください。 男女別人数は、令和7年5月1日現在、男性日勤者33名、女性日勤者7名、男性当務職員1係11名、女性当務職員1係1名です。
21	—	現庁舎について、業務範囲に解体設計や改修設計の記載がありませんが、そのような主旨からも既存庁舎の活用構想についてご教示ください。	現庁舎の解体設計等については別途発注する予定です。また、現庁舎の増築部分（平成11年に建設した新指令棟）について、基本構想を策定する中で解体ではなく有効活用すべきと判断した場合には、別途改修設計を発注する予定です。本企画提案で新指令棟を活用する案の場合は活用方法をご提案ください。
22	—	既存庁舎のある南側敷地と屋外訓練場のある北側敷地との間の道路形状になっている場所は、南側敷地と一体の敷地として扱ってもよろしいでしょうか。	現段階では一体の敷地として取り扱う予定はありません。

23	—	<p>東側計画道路と北側敷地との間に用地があるように見受けられますが、その用地も含め将来本計画敷地として捉えてもよろしいでしょうか。</p> <p>また東側計画道路の完成時期についてお分かりであればご教示ください。</p>	<p>基本構想を策定する中で、ご質問の土地が必要であると判断した場合には本計画敷地として検討していきます。</p> <p>計画道路については、道路管理者にお問い合わせください。</p>
----	---	---	--

令和7年5月19日 尾三消防組合事務局総務課

車両一覧表

車両種類	サイズ (c m)			車両総重量 (k g)	台数	予備車
	長さ	幅	高さ			
救急車	566	189	251	3,255	1	
救急車2	566	189	251	3,255	1	○
救急車3	566	189	251	3,255	1	○
タンク車	722	233	310	11,885	1	
救助工作車	822	235	324	11,895	1	
指揮車	560	188	324	3,255	1	
指令車	560	188	254	2,860	1	
資機材搬送車	836	223	289	7,995	1	
支援車	699	204	273	4,890	1	
重機搬送車	1,017	237	293	14,345	1	
指令車2	471	187	207	2,185	1	
予防連絡車	469	469	228	2,235	1	
事務連絡車	399	169	155	1,385	1	
資機材搬送車2	818	246	368	19,995	1	
支援車2	1,098	249	373	21,940	1	